



На Ваше електронне звернення № 338 від 07.12.2022р щодо перебоїв з водопостачанням споживачів житлового масиву «Височанка» виконавчий комітет Калуської міської ради повідомляє, що за інформацією надавача послуг, КП «Калуська енергетична компанія», проблема з подачею води на житловому масиві «Височанка» пов'язана з перебоями в електропостачанні 27-ої підкачувальної станції від якої вода подається двома гілками, одна з яких – на Височанку.

Для того, щоб підкачати достатню кількість води на даний масив - необхідний час, а через відключення електроенергії підкачати необхідну кількість води неможливо. Окрім цього, воду «розбирають» споживачі, які знаходяться нижче по гілці водогону, і до верхніх точок вона практично не надходить. Достатню кількість води до всіх споживачів житлового масиву «Височанка» можливо подати при безперебійному електропостачанню. Наразі вирішується питання закупівлі генераторів та пального до них.

На території міста Калуш діють 27 підкачувальних станцій і ще додатково аналогічні об'єкти в селах ОТГ. Усі ці об'єкти не можуть належати до об'єктів критичної інфраструктури, адже на лініях з підкачуванням є і інші споживачі і тоді взагалі не буде кого вимикати. Також нереально забезпечити всі підкачувальні станції окремими генераторами, для цього необхідно близько 15-20 млн. грн..

Генераторами в Калуші будуть забезпечені основні об'єкти а це: водозабори, КНС-№3. Це дозволить подавати в місто воду та відкачувати каналізаційні стоки при повній відсутності електропостачання. Проте обмеження все ж будуть: без підкачувальних станцій воду зможуть отримувати споживачі, які проживають не вище п'ятого поверху.

Додатково повідомляємо, що для забезпечення належного водопостачання житлового масиву «Височанка» планується встановити генератор на 27-ій підкачувальній станції.

Заступник міського голови

Богдан Білецький

Фіцак
6-29-68
Селедець
6-61-17